

Kreisstadt Bergheim Der Bürgermeister		Vorlage Nr.: 363/2020 öffentlich			
		Mitzeichnungen			
Dezernat: I FBL: Herr Sevenich AbtL: Herr Kammelter Verfasser/in: Herr Kammelter	FBL 5				
Vorgesehene Beratungsfolge					
Gremium					Datum
Rat					23.11.2020

TOP	Schriftliche Anfragen gem. § 15 Abs. 1 i.V.m. § 25 der Geschäftsordnung des Rates Anfrage des Stadtrates Achim Brauer vom 05.11.2020 Probleme bei der Belüftung von Klassenräumen und Sporthallen an Bergheimer Schulen
------------	--

Jedes Mitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die sich auf Angelegenheiten des Gremiums beziehen, an die/den Vorsitzende(n) zu richten. Anfragen sind mindestens 4 volle Arbeitstage der Verwaltung vor dem Sitzungstag der/dem Vorsitzenden zuzuleiten. Der/die Fragesteller/-in darf jeweils bis zu zwei Zusatzfragen stellen. Eine Aussprache findet nicht statt. Die Beantwortung hat schriftlich zu erfolgen, wenn der/die Fragesteller/-in es verlangt.

Die form- und fristgerechten Anfragen sind der Vorlage beigelegt

Zu 1) Ja.

Zu 2) In Klassenräumen, in denen Fenster nur gekippt werden können, ist eine ausreichende Lüftung durch Querlüftung möglich.

Zu 3) Fenster in Klassenräumen mit Dreh-Kipp- oder Schiebe-Beschlägen sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich so eingestellt, dass die Fenster nicht komplett geöffnet werden können.

Zu 3a) Eine vollständige Öffnung der Fenster kann per Schlüssel freigegeben werden.

Zu 4) An keiner Schule.

Zu 5) Es gibt aktuell drei Schulen (Geschwister-Scholl-Realschule, Gutenberg-Gymnasium und Rochusschule) an denen einzelne Klassenräume mit stationären Lüftungsanlagen versehen sind.

Zu 5a) Derzeit sind 14 Turnhallen und 28 Klassenräume mit Lüftungsanlagen versehen.

Zu 6) Aktuell sind alle Klassenräume und Sporthallen nutzbar. Lediglich die 2-fach Turnhalle des Gutenberg-Gymnasiums ist wegen einer Baumaßnahme gesperrt.

Zu 7) Ja, die Mängel wurden im Frühjahr 2020 behoben.

Zu 8) Ein Teil der Türen wurde bereits instandgesetzt, weitere folgen in 2021.

Zu 9) Ja, die Geräte wurden überprüft und gewartet. Zur besseren Bedienbarkeit werden zusätzliche Taster installiert und es erfolgt eine nochmalige Einweisung der Nutzer.

☐ Dem Beschlussvorschlag wurde zugestimmt.	Abstimmungsergebnis: ☐ einstimmig Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
☐ Der Beschlussvorschlag wurde abgelehnt.	
☐ Der Beschlussvorschlag wurde verändert.	